



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

dne 4.2.2019 jste osobně doručil na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, vrácený doporučený dopis, který byl podán České poště s.p. dne 16.1.2019.

Obsah Vašeho doporučeného dopisu:

Dne 9.1.t.r. jsem obdržel e-mailovou zprávu od ***** obsahující Váš přípis, kde je, mimo jiné uvedeno, že „.....se zpracováním posudku pana Šafránka nemáme dobré zkušenosti“.

Žádám Vás proto o sdělení Vašich konkrétních výhrad k mým posudkům, abych se mohl eventuálních nedostatků příště vyvarovat.

Dále Vás žádám o sdělení v kolika případech a ve kterých byly předpoklady mých posudků v rozporu s realizovanou skutečností, kdy a kde došlo k nepřiměřenému ovlivňování stávajících studní novými hydrovrty při předpokládaném či doporučeném odběru, kde byla nesprávně oceněna vsakovací kapacita horninového prostředí apod.

V rámci svobodného přístupu k informacím Vás též žádám o sdělení, jaké máte kvalifikační předpoklady k výkonu Vaší funkce, jakého a v jakém oboru jste dosáhla vzdělání, jakou máte praxi v hydrogeologii a kolik jste v daném oboru vypracovala odborných posudků.

I když Vaše žádost neobsahuje všechny náležitosti ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů přesto Vám sdělujeme:

Pokud k žádosti o vydání společného povolení stavby a povolení k nakládání s podzemními vodami stavebník předkládá Vámi zpracovaný „Projekt vrtané studny s výsledky hydrogeologického průzkumu“ (jste uveden na titulní straně jako zpracovatel) tento dokument zpravidla neobsahuje zakreslení okolních studní do situace, (v současné době sucha je vhodné do zprávy uvádět hladiny okolních studní před zahájením čerpací zkoušky a hladiny po jejím skončení), dále zpravidla nezdůvodňujete nedodržení odstupové vzdálenosti od komunikací podle vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, včetně návrhu úprav tak, aby mohla být udělena výjimka, zpravidla neuvádíte mocnost zvodnělé vrstvy a zda je třeba nebo není potřeba stanovit minimální hladiny podzemních vod. Dokládaná projektová dokumentace neodpovídá vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění příloha č. 8 (rozsah a obsah projektové dokumentace pro společné povolení) Pokud jsou od studny vedeny do objektu přípojky vody a elektro, musí být součástí povolení umístění a stavby studny.

k odstavci 3 – k výkonu funkce úředníka orgánu státní správy je předepsané vyšší odborné vzdělání bez požadavku, natož aby pracovník byl odborně způsobilou osobu v oboru hydrogeologie.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebude vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic požadovat žádné úhrady

Tyto informace budou do 15 dnů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.pardubice.eu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení